

Registrazione Ispezione rete

Comune

MONTEPRANDONE

Impianto **34662001**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **44119**

Rete in AP/MP

metr **31360**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
DELL'INDUSTRIA	1062	155	0	MP	22/12/2015		
GARIBALDI	381	0	0	MP	22/12/2015		
I* MAGGIO	96	210	0	MP	22/12/2015		
MOLINO	998	0	0	MP	22/12/2015		
SCOPA	1774	0	0	MP	21/12/2015		
ISOLA OVEST	504	0	0	MP	22/12/2015		
ISOLA SUD	1069	0	0	MP	22/12/2015		
DELL'ARTIGIANATO	1222	0	0	MP	22/12/2015		
DEL TERZIARIO	710	0	0	MP	22/12/2015		
80 STRADA	1780	450	0	MP	22/12/2015		
24 MAGGIO	359	0	0	MP	22/12/2015		
CIRCONVALLAZIONE SUD	245	0	0	MP	22/12/2015		
CROCE	340	0	0	MP	21/12/2015		
SALARIA	2326	0	0	MP	21/12/2015		
S. GIACOMO	214	0	0	MP	21/12/2015		
S.M. DELLE GRAZIE	3412	0	0	MP	22/12/2015		
86 STRADA	211	0	0	MP	22/12/2015		
87 STRADA	90	0	0	MP	22/12/2015		
MONTERONE	2015	0	0	MP	18/12/2015		
B.GO DA MARE	472	0	0	MP	18/12/2015		
B.GO DA SOLE	265	0	0	MP	18/12/2015		
MACIGNE	1337	0	0	MP	18/12/2015		
SPIAGGE	4170	0	0	MP	18/12/2015		
B.GO DA MONTE	639	150	0	MP	18/12/2015		
FONTE VECCHIA	745	0	0	MP	18/12/2015		
COLLENVICCHIO	2258	0	0	MP	22/12/2015		
MONTEINELLO	1150	0	0	MP	22/12/2015		
DON L. MILANI	70	0	0	MP	22/12/2015		
SABA	216	0	0	MP	22/12/2015		
SABA ATTRAVERS. SALARIA	15	0	0	MP	22/12/2015		
COLLENVICCHIO	2918	0	0	BP	18/12/2015		
BITOSSI	3913	0	0	BP	22/12/2015		
SALARIA	3979	0	0	BP	22/12/2015		
24 MAGGIO	1134	0	0	BP	22/12/2015		
DEI PINI	280	0	0	BP	21/12/2015		
AMENDOLA	274	0	0	BP	21/12/2015		
MAZZINI	339	0	0	BP	21/12/2015		
GIOVANNI XXIII	714	0	0	BP	21/12/2015		
CROCE	218	0	0	BP	21/12/2015		
DEI TIGLI	515	0	0	BP	21/12/2015		
2 GIUGNO	258	0	0	BP	21/12/2015		
DELLA LIBERAZIONE	413	0	0	BP	21/12/2015		
DELLA BARCA	1447	0	0	BP	21/12/2015		
SAN DONATO	4362	0	0	BP	21/12/2015		
BORA RAGNOLA	3426	0	0	BP	21/12/2015		
MIRAMARE	504	0	0	BP	21/12/2015		
INDIPENDENZA	402	0	0	BP	21/12/2015		
MONTERONE	410	0	0	BP	21/12/2015		
ADRIATICO	195	0	0	BP	21/12/2015		
MEDITERRANEO	109	0	0	BP	21/12/2015		
B.GO DA MONTE	916	0	0	BP	21/12/2015		
MACIGNE	847	0	0	BP	21/12/2015		
ISOLA OVEST	345	0	0	BP	21/12/2015		
VERGA	263	0	0	BP	21/12/2015		
SPIAGGE	998	0	0	BP	21/12/2015		
TRUENTO	532	0	0	BP	21/12/2015		
XX SETTEMBRE	809	0	0	BP	21/12/2015		
MIRAVALLE	203	0	0	BP	22/12/2015		
MATTEOTTI	948	0	0	BP	22/12/2015		
PAOLUCCI	300	0	0	BP	22/12/2015		
BATTISTI	80	0	0	BP	22/12/2015		
FERMI	200	0	0	BP	22/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
DI VITTORIO	180	0	0	BP	22/12/2015		
FOSCOLO	460	0	0	BP	21/12/2015		
DELLE ROSE	180	0	0	BP	22/12/2015		
SAN GIACOMO	1340	0	0	BP	22/12/2015		
85 STRADA	380	0	0	BP	22/12/2015		
COLLEGIOIOSO	1700	0	0	BP	21/12/2015		
ALFIERI	800	0	0	BP	21/12/2015		
CENTRO STORICO	1880	1860	0	BP	21/12/2015		
DON L. MILANI	60	0	0	BP	22/12/2015		
LOTT. OLIMPO	277	0	0	BP	21/12/2015		
SABA	218	0	0	BP	21/12/2015		
CIRCONVALLAZIONE NORD	501	0	0	BP	21/12/2015		
SAN DONATO	164	0	0	BP	21/12/2015		
S.BERNARDINO DA SIENA	81	0	0	BP	21/12/2015		
CONTI 2	297	0	0	BP	21/12/2015		
LOTT. STRAFERRO (PO-PIAVE-TEVERE)	500	0	0	BP	21/12/2015		
FOSSO NUOVO	250	0	0	MP	21/12/2015		
COLLEAPPESO	990	0	0	BP	22/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	-------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

A. VISENTIN

Responsabile COR

NOTE

LA VELOCITA' DI PERCORRENZA DELLE TRATTE E' INFERIORE A 40 KM/H

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	42259	30395	72654
Totale Rete ispezionata a piedi:	1860	965	2825
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
 Via G. Pastore 12/A
 29029 NIVIANO (PC)
 T. 0523-952129 F. 0523-957811
 E-mail: info@tdwilliamson.it

Registrazione Ispezione rete

Comune

MONSAMPOLO

Impianto **34660601**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **20530**

Rete in AP/MP

metr **24948**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
COLOMBO	869	0	0	MP	17/12/2015		
SALARIA	7006	0	0	MP	17/12/2015		
S.EGIDIO	4087	120	0	MP	17/12/2015		
GALILEI	765	0	0	MP	17/12/2015		
S.MAURO	1061	125	0	MP	17/12/2015		
GRAMSCI	366	0	0	MP	17/12/2015		
COLLEG. CAMPO SPORTIVO	267	0	0	MP	17/12/2015		
COLLEG. AGR. SOL ALTO	200	0	0	MP	17/12/2015		
CRETONI	5308	150	0	MP	17/12/2015		
DIETRO LA CHIESA	688	0	0	MP	17/12/2015		
CAVOUR	2564	375	0	MP	17/12/2015		
NUOVO P.L. FFSS COLOMBO	100	0	0	MP	17/12/2015		
NUOVA CIRCONVALL. DA VIA COLOMBO A CARPINETO	497	400	0	MP	17/12/2015		
SALARIA	4317	0	0	BP	17/12/2015		
LAT. VIA SALARIA	558	0	0	BP	17/12/2015		
TOTI	210	0	0	BP	17/12/2015		
P.ZZA BARCHELET	149	0	0	BP	17/12/2015		
MACELLO	69	0	0	BP	17/12/2015		
CAIROLI	0	76	0	BP	17/12/2015		
MAZZINI	0	86	0	BP	17/12/2015		
P.ZZA ROMA	95	0	0	BP	17/12/2015		
GARIBALDI	353	0	0	BP	17/12/2015		
SOTTO TORRIONI	47	0	0	BP	17/12/2015		
RIZZO	45	0	0	BP	17/12/2015		
VESPUCCI	251	0	0	BP	17/12/2015		
BERNINI	79	0	0	BP	17/12/2015		
MICHELANGELO	104	0	0	BP	17/12/2015		
CRIVELLUCCI	250	0	0	BP	17/12/2015		
CANOVA	124	0	0	BP	17/12/2015		
BRAMANTE	77	0	0	BP	17/12/2015		
MANARA	242	0	0	BP	17/12/2015		
VOLTA	127	0	0	BP	17/12/2015		
GRAMSCI	366	0	0	BP	17/12/2015		
GALILEI	296	0	0	BP	17/12/2015		
PETRARCA	434	0	0	BP	17/12/2015		
VERGA	349	0	0	BP	17/12/2015		
SALVADORI	344	0	0	BP	17/12/2015		
PASCOLI	133	0	0	BP	17/12/2015		
ALFIERI	209	0	0	BP	17/12/2015		
PARINI	199	0	0	BP	17/12/2015		
FOSCOLO	125	0	0	BP	17/12/2015		
VERGA	166	0	0	BP	17/12/2015		
MANZONI	426	0	0	BP	17/12/2015		
MONTALE	214	0	0	BP	17/12/2015		
UNGARETTI	211	0	0	BP	17/12/2015		
DE GASPERI	354	0	0	BP	17/12/2015		
MORO	1569	0	0	BP	17/12/2015		
PERTINI	100	0	0	BP	17/12/2015		
SS. CROCIFISSO (C/S.FRANCESCO E TREZZANO)	5060	165	0	BP	17/12/2015		
CAVOUR	212	0	0	BP	17/12/2015		
P.ZZA MARCONI	93	0	0	BP	17/12/2015		
VITTORIO EMANUELE	243	50	0	BP	17/12/2015		
MANCINELLI (LOTT. PIERANTO.)	193	0	0	BP	17/12/2015		
IMMOB. CENTRO STELLA	638	0	0	BP	17/12/2015		
V.LO MATTEI	95	0	0	BP	17/12/2015		
LOTTIZZAZIONE CALIFORNIA	602	0	0	BP	17/12/2015		
CONTRADA SANBUCETO	0	300	0	BP	17/12/2015		
CARPINETO (VILLA PRIORI)	0	125	0	BP	17/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	-------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

A. VISENTIN

Responsabile COR

NOTE

LA VELOCITA' DI PERCORRENZA DELLE TRATTE E' INFERIORE A 40 KM/H

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	19728	23778	43506
Totale Rete ispezionata a piedi:	802	1170	1972
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it

Registrazione Ispezione rete

Comune

SPINETOLI

Impianto **34664601**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **21548**

Rete in AP/MP

metr **16063**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abite mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
SCIACQUATOIO	1121	0	0	MP	16/12/2015		
ENFITEUSI	1187	0	0	MP	16/12/2015	0011612	ANG. VIA VALLATO - CL B
SCHIAVONI	1158	0	0	MP	16/12/2015		
SALARIA	279	0	0	MP	16/12/2015		
FONTE VECCHIA	1132	0	0	MP	16/12/2015		
S. MICHELE	1435	160	0	MP	16/12/2015		
STRADELLA	900	0	0	MP	16/12/2015		
DE GASPERI	1093	0	0	MP	16/12/2015		
VANNICOLA	638	0	0	MP	16/12/2015		
I° MAGGIO	643	0	0	MP	16/12/2015		
8 MARZO	166	0	0	MP	16/12/2015		
2 GIUGNO	166	0	0	MP	16/12/2015		
4 NOVEMBRE	222	0	0	MP	16/12/2015		
VITTORIO EMANUELE	389	0	0	MP	16/12/2015		
PALAZZI (TDW MARCONI)	3084	0	0	MP	16/12/2015		
ROCCABRIGNOLA	1620	0	0	MP	16/12/2015		
ZONA IND.LE	400	0	0	MP	16/12/2015		
FORMALE	190	0	0	MP	16/12/2015		
ROSSINI	101	0	0	BP	16/12/2015		
CIARULLI	484	0	0	BP	16/12/2015		
BUONARROTI	70	0	0	BP	16/12/2015		
DA VINCI	568	0	0	BP	16/12/2015		
FERMI	100	0	0	BP	16/12/2015		
DEGLI ULIVI	386	0	0	BP	16/12/2015		
GIOVANNI XXIII	279	0	0	BP	16/12/2015		
MARINOZZI	267	0	0	BP	16/12/2015		
ULPIANI	562	0	0	BP	16/12/2015		
DI VITTORIO	70	0	0	BP	16/12/2015		
VOLTATTORNI	100	0	0	BP	16/12/2015		
FIOBBO	1785	0	0	BP	16/12/2015		
P.ZZA LEOPARDI	0	76	0	BP	16/12/2015		
ORAZIO	94	0	0	BP	16/12/2015		
MANZONI	41	0	0	BP	16/12/2015		
GENTINI	41	0	0	BP	16/12/2015		
FORTE	34	0	0	BP	16/12/2015		
CASTELLO	0	21	0	BP	16/12/2015		
DOMENICO	0	39	0	BP	16/12/2015		
C.SO UMBERTO	0	94	0	BP	16/12/2015		
MICHELESSI	0	52	0	BP	16/12/2015		
SABBIONE	0	44	0	BP	16/12/2015		
C.SO UMBERTO	1120	0	0	BP	16/12/2015		
MARCONI	1051	0	0	BP	16/12/2015		
FONTE DI SOTTO	381	0	0	BP	16/12/2015		
FERRETTI	1300	0	0	BP	16/12/2015		
MONTECOCCIO	300	0	0	BP	16/12/2015		
STRADELLA	1235	0	0	BP	16/12/2015		
ROSSI	150	0	0	BP	16/12/2015		
NENNI	300	0	0	BP	16/12/2015		
MORRICE	520	0	0	BP	16/12/2015		
DE GASPERI	79	0	0	BP	16/12/2015		
P.ZZA KENNEDY	106	0	0	BP	16/12/2015		
FOSCOLO	125	0	0	BP	16/12/2015		
CARDUCCI	83	0	0	BP	16/12/2015		
PARINI	16	0	0	BP	16/12/2015		
ALIGHIERI	258	0	0	BP	16/12/2015		
CIABATTONI	804	0	0	BP	16/12/2015		
PASCOLI	99	0	0	BP	16/12/2015		
MANZONI	418	0	0	BP	16/12/2015		
I° MAGGIO	260	0	0	BP	16/12/2015		
VERGA	251	0	0	BP	16/12/2015		
MORO	69	0	0	BP	16/12/2015		
DELLE VOLTE	70	0	0	BP	16/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
GRAMSCI	199	0	0	BP	16/12/2015		
DELEDDA	141	0	0	BP	16/12/2015		
TORRIONE	515	0	0	BP	16/12/2015		
VANNICOLA	280	0	0	BP	16/12/2015		
RESISTENZA	120	0	0	BP	16/12/2015		
MONTEGRAPPA	123	0	0	BP	16/12/2015		
DELLA LIBERTA'	126	0	0	BP	16/12/2015		
FORMALE	266	0	0	BP	16/12/2015		
P.ZZA MARINI	52	0	0	BP	16/12/2015		
PIAVE	1093	0	0	BP	16/12/2015		
TEVERE	154	0	0	BP	16/12/2015		
PO	152	0	0	BP	16/12/2015		
ARNO	166	0	0	BP	16/12/2015		
DANUBIO	136	0	0	BP	16/12/2015		
SANT'ANGELO	288	0	0	BP	16/12/2015		
STABILI	220	0	0	BP	16/12/2015		
SALVADORI	246	0	0	BP	16/12/2015		
CINAGLIA	222	0	0	BP	16/12/2015		
VECCHI	370	0	0	BP	16/12/2015		
SALARIA	1010	0	0	BP	16/12/2015		
PERGOLESI	84	0	0	BP	16/12/2015		
BELLINI	84	0	0	BP	16/12/2015		
BOITO	62	0	0	BP	16/12/2015		
SPONTINI	63	0	0	BP	16/12/2015		
VERDI	184	0	0	BP	16/12/2015		
PUCCINI	53	0	0	BP	16/12/2015		
LOTT. SALARIA OVEST	486	0	0	BP	16/12/2015		
DELL'INDUSTRIA	80	0	0	MP	16/12/2015		
VIA 3 COLLI	350	0	0	BP	16/12/2015	0021612	C/O CIMITERO - CLC

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

A. VISENTIN

Responsabile COR

NOTE

LA VELOCITA' DI PERCORRENZA DELLE TRATTE E' INFERIORE A 40 KM/H

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	21222	15903	37125
Totale Rete ispezionata a piedi:	326	160	486
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	1	1	2

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it

Registrazione Ispezione rete

Comune

COLLI DEL TRONTO

Impianto **34658901**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **15593**

Rete in AP/MP

metr **7341**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
SALARIA INFERIORE	1386	0	0	MP	14/12/2015		
SALARIA	1599	0	0	MP	14/12/2015		
DELLA STAZIONE	336	0	0	MP	14/12/2015		
MORRICE	117	0	0	MP	14/12/2015		
CASALE SUPERIORE	731	220	0	MP	14/12/2015		
CASALE INFERIORE	805	0	0	MP	14/12/2015		
4 NOVEMBRE	2147	0	0	MP	14/12/2015		
SALARIA	2092	0	0	BP	14/12/2015		
DELLA STAZIONE	338	65	0	BP	14/12/2015		
4 NOVEMBRE	1768	0	0	BP	14/12/2015		
ARTIGIANATO	522	0	0	BP	14/12/2015		
MARCHE	358	0	0	BP	14/12/2015		
LEOPARDI	411	0	0	BP	14/12/2015		
LAT. SALARIA	286	0	0	BP	14/12/2015		
ALIGHIERI	337	0	0	BP	14/12/2015		
VARGO	358	0	0	BP	14/12/2015		
BRODOLINI	80	0	0	BP	14/12/2015		
DEGLI STUDI	253	0	0	BP	14/12/2015		
DE GASPERI	56	0	0	BP	14/12/2015		
D'ANNUNZIO	84	0	0	BP	14/12/2015		
I° MAGGIO	70	0	0	BP	14/12/2015		
FOSCOLO	481	0	0	BP	14/12/2015		
P.ZZA DEL POPOLO	44	0	0	BP	14/12/2015		
VALLICELLA	913	0	0	BP	14/12/2015		
GRAMSCI	156	0	0	BP	14/12/2015		
DI VITTORIO	108	0	0	BP	14/12/2015		
MATTEOTTI	364	0	0	BP	14/12/2015		
ROMA	448	0	0	BP	14/12/2015		
CASE SPARSE	207	0	0	BP	14/12/2015		
CASAREGNANO	274	0	0	BP	14/12/2015		
LA ROCCA	912	0	0	BP	14/12/2015		
VIVARE	1546	290	0	BP	14/12/2015		
LOZZI	181	0	0	BP	14/12/2015		
LEVI	109	0	0	BP	14/12/2015		
VITTORIO EMANUELE	308	0	0	BP	14/12/2015		
CASE BIANCHE	281	0	0	BP	14/12/2015		
CANTALAMESSA	312	0	0	BP	14/12/2015		
VIGNALI	437	0	0	BP	14/12/2015		
SPONTINI	306	0	0	BP	14/12/2015		
ROSSINI	85	0	0	BP	14/12/2015		
EUROPA	138	0	0	BP	14/12/2015		
VIVALDI	54	0	0	BP	14/12/2015		
ESTENDIMENTO VILLA MORGANTI	200	0	0	BP	14/12/2015		
LOTTIZZAZIONE AURORA	106	0	0	BP	14/12/2015		
VIA SCAVI ARCHEOLOGICI	205	0	0	BP	14/12/2015		
VIA CAVOUR	0	50	0	BP	14/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	-------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile): A. VISENTIN	Responsabile COR
---	------------------

NOTE

LA VELOCITA' DI PERCORRENZA DELLE TRATTE E' INFERIORE A 40 KM/H

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	15188	7121	22309
Totale Rete ispezionata a piedi:	405	220	625
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
 Via G. Pastore 12/A
 29029 NIVIANO (PC)
 T. 0523-952129 F. 0523-957811
 E-mail: info@tdwilliamson.it

Registrazione Ispezione rete

Comune

CASTORANO

Impianto **CEL00000103D**

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **9125**

Rete in AP/MP

metr **13445**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
C.DA SAN SILVESTRO verso zona ind.le	710	0	0	MP	15/12/2015		
BELSITO	670	0	0	MP	15/12/2015		
BELSITO ATTRAV. CAMPO 80 P	0	390	0	MP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO 65 PARTE ALTA	1250	0	0	MP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO 50	500	0	0	MP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO 65 PARTE BASSA	920	0	0	MP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO 65 PARTE BASSA P	0	300	0	MP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO BASSA	1150	0	0	MP	15/12/2015		
ZONA IND.LE SAN SILVESTRO	420	0	0	MP	15/12/2015	0021512	Via dell'Artigianato terminale - CL C
P.ZZA LEOPARDI	100	0	0	MP	15/12/2015		
OLIMPICA	250	0	0	MP	15/12/2015		
SALARIA	150	0	0	MP	15/12/2015		
VIA SAN SILVESTRO	190	0	0	MP	15/12/2015		
TRATTA ZONA IND.LE - C.DA S.SILVESTRO	200	0	0	MP	15/12/2015		
TRATTA ZONA IND.LE - C.DA S.SILVESTRO P	0	500	0	MP	15/12/2015		
BELSITO - DEL SOLE IN BOSCO	100	0	0	MP	15/12/2015		
DEL SOLE VERSO VIA ROMA	100	0	0	MP	15/12/2015		
DA VIA ROCCHETTA A VIA ROCCH. ALTA	530	0	0	MP	15/12/2015		
ROCCHETTA	850	0	0	MP	15/12/2015		
DA P.C. ORAZI A ROCCHETTA	550	0	0	MP	15/12/2015		
PESCOLLA	665	0	0	MP	15/12/2015		
FERRETTI	1100	0	0	MP	15/12/2015		
FERRETTI P	0	450	0	MP	15/12/2015		
PALAZZI	200	0	0	MP	15/12/2015		
MARCONI	600	0	0	MP	15/12/2015		
P.C. ORAZI	300	0	0	MP	15/12/2015		
GRAMSCI	120	0	0	BP	15/12/2015		
C.DA SAN SILVESTRO LAT.	150	0	0	BP	15/12/2015		
CELLINI	140	0	0	BP	15/12/2015		
BASSOPORTO	145	0	0	BP	15/12/2015		
DEL SOLE	350	0	0	BP	15/12/2015		
OLIMICA	250	0	0	BP	15/12/2015		
SALARIA	180	0	0	BP	15/12/2015		
DI VITTORIO	240	0	0	BP	15/12/2015		
MORO	125	0	0	BP	15/12/2015		
PANORAMICA	490	0	0	BP	15/12/2015		
VIA SAN SILVESTRO	740	0	0	BP	15/12/2015		
TOGLIATTI	100	0	0	BP	15/12/2015		
F.LLI CERVI	165	0	0	BP	15/12/2015	0011512	FUGA AEREA SFIATO CIV. 29 - CL C
FERRETTI	60	0	0	BP	15/12/2015		
DEL SOLE VERSO VIA ROMA	100	0	0	BP	15/12/2015		
STRADA FERRETTI	365	0	0	BP	15/12/2015		
PALAZZI - INTERNE	520	0	0	BP	15/12/2015		
P.ZZA UMBERTO I° - ANELLO C/BELVEDERE P	0	140	0	BP	15/12/2015		
VIA ROMA	110	0	0	BP	15/12/2015		
SAN SILVESTRO - CAPOLUOGO	480	0	0	BP	15/12/2015		
PADRE C. ORAZI	860	0	0	BP	15/12/2015		
CAMPO FIERA (TOLTO A P.C.ORAZI)	100	0	0	BP	15/12/2015		
MARCONI	170	0	0	BP	15/12/2015		
SAN VALENTINO	95	0	0	BP	15/12/2015		
FORTE VECCHIA	610	0	0	BP	15/12/2015		
GAICO	1710	0	0	BP	15/12/2015		
STABILI	430	0	0	BP	15/12/2015		
F. ORAZI	180	0	0	BP	15/12/2015		
VIA CIRC. DEL PARCO	300	0	0	MP	15/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):
A. VISENTIN

Responsabile COR

NOTE

LA VELOCITA' DI PERCORRENZA DELLE TRATTE E' INFERIORE A 40 KM/H

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	8985	11805	20790
Totale Rete ispezionata a piedi:	140	1640	1780
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	1	1	2

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it