

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto					
Denominazione	CASTORANO	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023						
Codice	36845							
Lunghezza	85 Km							
Tipo	Rete verificata							
Referente	Servizi Distribuzione Srl							
Telefono	0736/898374							
Email	info@servizidistribuzione.it							
Note								
Numero Punti	2							
Minimo Punti	1							
% Dati	100%							
% Efficienza	99,48%							
Valore massimo	26,8 mbar	28/07/2023 01:46:00	TEL-CAS-PR-02					
Valore minimo	17,4 mbar	22/07/2023 11:28:00	TEL-CAS-PR-01					
<b>Media</b>		<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>	<b>CAP</b>	<b>Provincia</b>	<b>Cod. Istat</b>	<b>Parte impianto</b>	<b>Coordinate</b>
TEL-CAS-PR-01	21,7 mbar	VIA CELLINI 25	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,894416;13,738705
TEL-CAS-PR-02	22,4 mbar	CDA GAICO 3	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,894054;13,725807

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto					
Denominazione	COLLI DEL TRONTO	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023						
Codice	36846							
Lunghezza	16,5 Km							
Tipo	Rete verificata							
Referente	Servizi Distribuzione Srl							
Telefono	0736/898374							
Email	info@servizidistribuzione.it							
Note								
Numero Punti	3							
Minimo Punti	1							
% Dati	100%							
% Efficienza	98,5%							
Valore massimo	36,1 mbar	04/07/2023 01:40:00	TEL-COL-PR-03					
Valore minimo	18,2 mbar	05/07/2023 05:05:00	TEL-COL-PR-02					
<b>Media</b>		<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>	<b>CAP</b>	<b>Provincia</b>	<b>Cod. Istat</b>	<b>Parte impianto</b>	<b>Coordinate</b>
TEL-COL-PR-01	20,5 mbar	VIA VIVALDI 11	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,880481;13,746022
TEL-COL-PR-02	19,7 mbar	VIA PILLINO 1	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,878836;13,751188
TEL-COL-PR-03	29,9 mbar	VIA PIAVE 69	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,877518;13,735625

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONSAMPOLO DEL TRONTO	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023	
Codice	36916		
Lunghezza	21,2 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,6 mbar	01/07/2023 03:13:00	TEL-MON-PR-01
Valore minimo	21,2 mbar	30/07/2023 09:42:00	TEL-MON-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MON-PR-01	24,8 mbar	VIA FOSSO DEI GALLI 16	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,890075;13,799362
TEL-MON-PR-02	23,3 mbar	VIA SAN FRANCESCO 7	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,88744;13,808381
TEL-MON-PR-03	22,3 mbar	VIA PARINI 2	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,895145;13,791678

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE 40	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	4 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 40 mbar		
Numero Punti	1		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	60,05%		
Valore massimo	46,4 mbar	01/07/2023 01:53:00	TEL-MTP-PR-04
Valore minimo	37,2 mbar	10/07/2023 12:43:00	TEL-MTP-PR-04

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-04	43 mbar	VIA 82 STRADA 9	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,915399;13,86845

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	42,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 20 mbar		
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	30,7 mbar	13/07/2023 11:19:00	TEL-MTP-PR-02
Valore minimo	21,5 mbar	04/07/2023 18:27:00	TEL-MTP-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-01	23,3 mbar	C.DA VALLE 3	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,905504;13,868972
TEL-MTP-PR-02	23,3 mbar	VIA SALARIA 86	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,896942;13,858431
TEL-MTP-PR-03	23,3 mbar	VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 26	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,896353;13,853745

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	SPINETOLI	Dal 01/07/2023 al 31/07/2023	
Codice	36918		
Lunghezza	22,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,5 mbar	05/07/2023 02:16:00	TEL-SPI-PR-02
Valore minimo	19,6 mbar	11/07/2023 18:54:00	TEL-SPI-PR-02

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-SPI-PR-01	22,5 mbar	VIA VALLICELLA 67	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,869785;13,780365
TEL-SPI-PR-02	21,6 mbar	CDA VIVARE 9	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,887247;13,773009
TEL-SPI-PR-03	23,1 mbar	CDA VIVARE 3	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,875172;13,771391