

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	CASTORANO	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36845		
Lunghezza	85 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	2		
Minimo Punti	1		
% Dati	98,28%		
% Efficienza	97,57%		
Valore massimo	27,1 mbar	12/09/2023 01:03:00	TEL-CAS-PR-02
Valore minimo	17,2 mbar	22/09/2023 06:10:00	TEL-CAS-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-CAS-PR-01	21,4 mbar	CDA GAICO 3	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,894416;13,738705
TEL-CAS-PR-02	21,5 mbar	VIA CELLINI 25	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,894054;13,725807

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	COLLI DEL TRONTO	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36846		
Lunghezza	16,5 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	2		
Minimo Punti	1		

Valore minimo	18 mbar	24/09/2023 08:38:00	TEL-COL-PR-02
---------------	---------	---------------------	---------------

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-COL-PR-01	20,2 mbar	CDA VIVARE 3	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,880481;13,746022
TEL-COL-PR-02	19,3 mbar	CDA VIVARE 9	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,878836;13,751188

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	SPINETOLI	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36918		
Lunghezza	22,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,4 mbar	20/09/2023 01:42:00	TEL-SPI-PR-02
Valore minimo	19,7 mbar	16/09/2023 11:42:00	TEL-SPI-PR-02

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-SPI-PR-01	22,4 mbar	VIA PIAVE 69	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,869785;13,780365
TEL-SPI-PR-02	21,6 mbar	VIA PILLINO 1	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,887247;13,773009
TEL-SPI-PR-03	23 mbar	VIA VIVALDI 11	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,875172;13,771391

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONSAMPOLO DEL TRONTO	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36916		
Lunghezza	21,2 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	98,85%		
% Efficienza	99,99%		
Valore massimo	26,5 mbar	23/09/2023 04:03:00	TEL-MON-PR-01
Valore minimo	21,3 mbar	22/09/2023 15:35:00	TEL-MON-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MON-PR-01	23,7 mbar	C.DA VALLE 3	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,890075;13,799362
TEL-MON-PR-02	23,3 mbar	VIA PARINI 2	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,88744;13,808381
TEL-MON-PR-03	22,4 mbar	VIA SAN FRANCESCO 7	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,895145;13,791678

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	42,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 20 mbar		
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	96,55%		
% Efficienza	99,99%		
Valore massimo	25,9 mbar	13/09/2023 01:09:00	TEL-MTP-PR-01
Valore minimo	22 mbar	17/09/2023 11:14:00	TEL-MTP-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-01	23 mbar	VIA SALARIA 86	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,905504;13,868972
TEL-MTP-PR-02	23 mbar	VIA 82 STRADA 9	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,896942;13,858431
TEL-MTP-PR-03	23 mbar	VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 26	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,896353;13,853745

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE 40	Dal 01/09/2023 al 30/09/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	4 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 40 mbar		
Numero Punti	1		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	0%		
Valore massimo	46,3 mbar	05/09/2023 23:45:00	TEL-MTP-PR-04
Valore minimo	33 mbar	25/09/2023 10:34:00	TEL-MTP-PR-04

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-04	42,4 mbar	VIA FOSSO DEI GALLI 16	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVA	42,915399;13,86845