

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Denominazione | CASTORANO | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36845 | | |
| Lunghezza | 85 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | | | |
| Numero Punti | 2 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |
| % Dati | 100% | | |
| % Efficienza | 96,75% | | |
| Valore massimo | 27 mbar | 18/10/2023 00:31:00 | TEL-CAS-PR-02 |
| Valore minimo | 17,4 mbar | 17/10/2023 18:34:00 | TEL-CAS-PR-01 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-------|-----------|------------|---|---------------------|
| TEL-CAS-PR-01 | 21,2 mbar | CDA GAICO 3 | CASTORANO | 63081 | AP | 044013 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,894416;13,738705 |
| TEL-CAS-PR-02 | 22 mbar | VIA CELLINI 25 | CASTORANO | 63081 | AP | 044013 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,894054;13,725807 |

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Denominazione | COLLI DEL TRONTO | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36846 | | |
| Lunghezza | 16,5 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | | | |
| Numero Punti | 3 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |
| Valore massimo | 50,1 mbar | 15/10/2023 10:15:00 | TEL-COL-PR-03 |
| Valore minimo | 18,2 mbar | 06/10/2023 06:25:00 | TEL-COL-PR-02 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|--------------|------------------|-------|-----------|------------|---|---------------------|
| TEL-COL-PR-01 | 20,2 mbar | CDA VIVARE 3 | COLLI DEL TRONTO | 63079 | AP | 044014 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,880481;13,746022 |
| TEL-COL-PR-02 | 19,4 mbar | CDA VIVARE 9 | COLLI DEL TRONTO | 63079 | AP | 044014 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,878836;13,751188 |

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Denominazione | SPINETOLI | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36918 | | |
| Lunghezza | 22,9 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | | | |
| Numero Punti | 3 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |
| % Dati | 100% | | |
| % Efficienza | 100% | | |
| Valore massimo | 28,1 mbar | 19/10/2023 03:02:00 | TEL-SPI-PR-02 |
| Valore minimo | 19,7 mbar | 07/10/2023 10:15:00 | TEL-SPI-PR-02 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-------|-----------|------------|---|---------------------|
| TEL-SPI-PR-01 | 22,4 mbar | VIA PIAVE 69 | SPINETOLI | 63078 | AP | 044071 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,869785;13,780365 |
| TEL-SPI-PR-02 | 21,7 mbar | VIA PILLINO 1 | SPINETOLI | 63078 | AP | 044071 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,887247;13,773009 |
| TEL-SPI-PR-03 | 22,9 mbar | VIA VIVALDI 11 | SPINETOLI | 63078 | AP | 044071 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,875172;13,771391 |

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|---------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| Denominazione | MONSAMPOLO DEL TRONTO | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36916 | | |
| Lunghezza | 21,2 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | | | |
| Numero Punti | 3 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| % Dati | 100% | | |
| % Efficienza | 100% | | |
| Valore massimo | 27,6 mbar | 19/10/2023 03:02:00 | TEL-MON-PR-01 |
| Valore minimo | 21,3 mbar | 07/10/2023 09:19:00 | TEL-MON-PR-01 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|-----------|------------|---|---------------------|
| TEL-MON-PR-01 | 24,5 mbar | C.DA VALLE 3 | MONSAMPOLO DEL TRONTO | 63077 | AP | 044031 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,890075;13,799362 |
| TEL-MON-PR-02 | 23,2 mbar | VIA PARINI 2 | MONSAMPOLO DEL TRONTO | 63077 | AP | 044031 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,88744;13,808381 |
| TEL-MON-PR-03 | 22,4 mbar | VIA SAN FRANCESCO 7 | MONSAMPOLO DEL TRONTO | 63077 | AP | 044031 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,895145;13,791678 |

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|----------------|--|------------------------------|---------------|
| Denominazione | MONTEPRANDONE | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36917 | | |
| Lunghezza | 42,9 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | Parte impianto gestita alla pressione di 20 mbar | | |
| Numero Punti | 3 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |
| % Dati | 100% | | |
| % Efficienza | 100% | | |
| Valore massimo | 25,7 mbar | 13/10/2023 01:54:00 | TEL-MTP-PR-01 |
| Valore minimo | 21,9 mbar | 15/10/2023 11:21:00 | TEL-MTP-PR-01 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------|-----------|------------|---|---------------------|
| TEL-MTP-PR-01 | 23,8 mbar | VIA SALARIA 86 | MONTEPRANDONE | 63076 | AP | 044045 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,905504;13,868972 |
| TEL-MTP-PR-02 | 23,9 mbar | VIA 82 STRADA 9 | MONTEPRANDONE | 63076 | AP | 044045 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,896942;13,858431 |
| TEL-MTP-PR-03 | 23,9 mbar | VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 26 | MONTEPRANDONE | 63076 | AP | 044045 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,896353;13,853745 |

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto |
|----------------|--|------------------------------|---------------|
| Denominazione | MONTEPRANDONE 40 | Dal 01/10/2023 al 31/10/2023 | |
| Codice | 36917 | | |
| Lunghezza | 4 Km | | |
| Tipo | Rete verificata | | |
| Referente | Servizi Distribuzione Srl | | |
| Telefono | 0736/898374 | | |
| Email | info@servizidistribuzione.it | | |
| Note | Parte impianto gestita alla pressione di 40 mbar | | |
| Numero Punti | 1 | | |
| Minimo Punti | 1 | | |
| % Dati | 100% | | |
| % Efficienza | 0% | | |
| Valore massimo | 42,8 mbar | 04/10/2023 01:36:00 | TEL-MTP-PR-04 |
| Valore minimo | 32,4 mbar | 11/10/2023 12:20:00 | TEL-MTP-PR-04 |

| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|---------------|-----------|------------------------|---------------|-------|-----------|------------|---|--------------------|
| TEL-MTP-PR-04 | 38,7 mbar | VIA FOSSO DEI GALLI 16 | MONTEPRANDONE | 63076 | AP | 044045 | PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA | 42,915399;13,86845 |