

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto						
Denominazione	CASTORANO	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023							
Codice	36845								
Lunghezza	85 Km								
Tipo	Rete verificata								
Referente	Servizi Distribuzione Srl								
Telefono	0736/898374								
Email	info@servizidistribuzione.it								
Note									
Numero Punti	2								
Minimo Punti	1								
% Dati	100%								
% Efficienza	84,62%								
Valore massimo	26,9 mbar	05/11/2023 03:26:00	TEL-CAS-PR-02						
Valore minimo	15,8 mbar	25/11/2023 18:11:00	TEL-CAS-PR-01						
Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate	
TEL-CAS-PR-01	19,8 mbar	CDA GAICO 3	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,894416;13,738705	
TEL-CAS-PR-02	20,8 mbar	VIA CELLINI 25	CASTORANO	63081	AP	044013	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,894054;13,725807	

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	COLLI DEL TRONTO	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023	
Codice	36846		
Lunghezza	16,5 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	77,74%		
Valore massimo	23,1 mbar	01/11/2023 02:26:00	TEL-COL-PR-01
Valore minimo	17,7 mbar	25/11/2023 16:12:00	TEL-COL-PR-02

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-COL-PR-01	19,9 mbar	CDA VIVARE 3	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,880481;13,746022
TEL-COL-PR-02	19 mbar	CDA VIVARE 9	COLLI DEL TRONTO	63079	AP	044014	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,878836;13,751188

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	SPINETOLI	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023	
Codice	36918		
Lunghezza	22,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	98,48%		
Valore massimo	27,2 mbar	01/11/2023 04:00:00	TEL-SPI-PR-02
Valore minimo	17,9 mbar	22/11/2023 19:29:00	TEL-SPI-PR-02

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-SPI-PR-01	22,2 mbar	VIA PIAVE 69	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,869785;13,780365
TEL-SPI-PR-02	20,9 mbar	VIA PILLINO 1	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,887247;13,773009
TEL-SPI-PR-03	22,4 mbar	VIA VIVALDI 11	SPINETOLI	63078	AP	044071	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,875172;13,771391

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONSAMPOLO DEL TRONTO	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023	
Codice	36916		
Lunghezza	21,2 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note			
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		

% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	26,7 mbar	02/11/2023 22:27:00	TEL-MON-PR-01
Valore minimo	20,4 mbar	25/11/2023 19:18:00	TEL-MON-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MON-PR-01	23,6 mbar	C.DA VALLE 3	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,890075;13,799362
TEL-MON-PR-02	22,8 mbar	VIA PARINI 2	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,88744;13,808381
TEL-MON-PR-03	22,3 mbar	VIA SAN FRANCESCO 7	MONSAMPOLO DEL TRONTO	63077	AP	044031	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,895145;13,791678

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	42,9 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 20 mbar		
Numero Punti	3		
Minimo Punti	1		
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	25,5 mbar	01/11/2023 00:58:00	TEL-MTP-PR-01
Valore minimo	19,6 mbar	28/11/2023 18:05:00	TEL-MTP-PR-01

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-01	23,3 mbar	VIA SALARIA 86	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,905504;13,868972
TEL-MTP-PR-02	23,4 mbar	VIA 82 STRADA 9	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,896942;13,858431
TEL-MTP-PR-03	23,4 mbar	VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 26	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,896353;13,853745

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto
Denominazione	MONTEPRANDONE 40	Dal 01/11/2023 al 30/11/2023	
Codice	36917		
Lunghezza	4 Km		
Tipo	Rete verificata		
Referente	Servizi Distribuzione Srl		
Telefono	0736/898374		
Email	info@servizidistribuzione.it		
Note	Parte impianto gestita alla pressione di 40 mbar		
Numero Punti	1		
Minimo Punti	1		

% Dati	100%		
% Efficienza	2,33%		
Valore massimo	43,7 mbar	04/11/2023 02:50:00	TEL-MTP-PR-04
Valore minimo	20,7 mbar	02/11/2023 09:26:00	TEL-MTP-PR-04

Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
TEL-MTP-PR-04	37,3 mbar	VIA FOSSO DEI GALLI 16	MONTEPRANDONE	63076	AP	044045	PARTE AEREA IMPIANTO DERIVAZIONE D'UTENZA	42,915399;13,86845