

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 2
Rapporto n° 01_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: CASTORANO		
Ispezione eseguita il giorno: 25/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☐ AP/MP ☒ BP condotta ispezionata:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA GRAMSCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA S. SILVESTRO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CELLINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BASSOPORTO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEL SOLE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA OLIMICA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DI VITTORIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MORO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA PANORAMICA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA TOGLIATTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA F.LLI CERVI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FERRETTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
STRADA FERRETTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZA UMBERTO I (140m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ROMA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA S. SILVESTRO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	1
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 2	
Rapporto n° 01_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: CASTORANO	
Ispezione eseguita il giorno: 25/09/2026		Dalle ore: 8.00		Alle ore: 12.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	
VIA PADRE ORAZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	012026	
CAMPO FIERA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA E P.ZA MARCONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
C.DA SAN VALENTINO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA FONTE VECCHIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA GAICO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA STABILI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA CIRC. DEL PARCO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		

Totale rete ispezionata con automezzo	8.429,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	140,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete BP Ispezionata	8.569,00 m

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	1
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 2
Rapporto n° 02_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: CASTORANO		
Ispezione eseguita il giorno: 25/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
C.DA SAN SILVESTRO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BELSITO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
BELSITO – CAMPO (390m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
ZONA INDUSTRIALE S. SILVESTRO (800m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZA LEOPARDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA OLIMPICA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA S. SILVESTRO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ROCCHETTA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA PESCOLLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FERRETTI (450m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA PALAZZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MARCONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA P.C. ORAZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DI VITTORIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 2	
Rapporto n° 02_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: CASTORANO	
Ispezione eseguita il giorno: 25/09/2026		Dalle ore: 8.00		Alle ore: 12.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	12.974,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	1.600,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete AP/MP Ispezionata	14.574,00 m

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 3
Rapporto n° 03_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: COLLI DEL TRONTO		
Ispezione eseguita il giorno: 25-28/09/2026 Dalle ore: 8.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☐ AP/MP ☒ BP condotta ispezione:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT GAZOMAT VSR utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT GAZOMAT PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLA STAZIONE (65m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA IV NOVEMBRE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ARTIGIANATO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MARCHE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA LEOPARDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LAT.LI VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ALIGHIERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VARGO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BRODOLINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEGLI STUDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DE GASPERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA D'ANNUNZIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA I MAGGIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FOSCOLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZZA DEL POPOLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VALLICELLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 2 Di 3
Rapporto n° 03_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: COLLI DEL TRONTO		
Ispezione eseguita il giorno: 25-28/09/2026 Dalle ore: 8.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☐ AP/MP ☒ BP condotta ispezionata:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT GAZOMAT VSR utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT GAZOMAT PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

VIA DI VITTORIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MATTEOTTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ROMA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CASE SPARSE	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CASAREGNANO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA LA ROCCA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VIVARE (290m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA LOZZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA LEVI	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VITTORIO EMANUELE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CASE BIANCHE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CANTALAMESSA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VIGNALI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SPONTINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ROSSINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA EUROPA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VIVALDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
ESTENDIMENTO VILLA MORGANTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 3 Di 3	
Rapporto n° 03_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: COLLI DEL TRONTO	
Ispezione eseguita il giorno: 25-28/09/2026		Dalle ore: 8.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT GAZOMAT VSR GAZOMAT GAZOMAT PED		Matr.: 24591 370506 Scad. Tarat.: 16/04/2027 06/07/2027	
LOT.NE AURORA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA SCAVI ARCHEOLOGICI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA CAVOUR (50m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		

Totale rete ispezionata con automezzo	16.095,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	410,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete BP Ispezionata	16.505,00 m

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 1 Di 1
Rapporto n° 04_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: COLLI DEL TRONTO
Ispezione eseguita il giorno: 25-28/09/2026		Dalle ore: 8.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP		
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA INFERIORE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLA STAZIONE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MORRICE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. CASALE SUPERIORE (220m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. CASALE INFERIORE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA IV NOVEMBRE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Totale rete ispezionata con automezzo	7.744,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	220,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete AP/MP Ispezionata	7.964,00 m

Firma dell'operatore/ <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate → 0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:	

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 4
Rapporto n° 07_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONSAMPOLO		
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☐ AP/MP ☒ BP condotta ispezionata:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027		

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA SALARIA E LAT.LI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA TOTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZZA BACHELET	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MACELLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CAIROLI (76m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MAZZINI (86m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZZA ROMA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GARIBALDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SOTTO TORRIONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA RIZZO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VESPUCCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BERNINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MICHELANGELO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CRIVELLUCCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CANOVA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BRAMANTE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MANARA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 4	
Rapporto n° 07_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONSAMPOLO	
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 alle ore: 12.00				Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)				Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027			
VIA VOLTA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA GRAMSCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA GALILEI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA PETRARCA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA VERDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA SALVADORI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA PASCOLI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA ALFIERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA PARINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA FOSCOLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA VERGA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA MANZONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA MONTALE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA UNGARETTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA DE GASPERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA MORO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA PERTINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
SS CROCIFISSO (165m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>		Totale presunte dispersioni rilevate →		0	
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:					

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 3 Di 4	
Rapporto n° 07_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONSAMPOLO	
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 alle ore: 12.00				Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)				Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506 Scad. Tarat: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	
VIA CAVOUR	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
P.ZZA MARCONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA KENNEDY	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA VITT. EMANUELE (50m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA MANCINELLI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
IMMOB. CENTRO STELLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
V.LO MATTEI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOTT.NE CALIFORNIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
C.DA SAMBUCETO (300m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
CARPINETO – VILLA PRIORI (125m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		

Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 4 Di 4	
Rapporto n° 07_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONSAMPOLO	
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 alle ore: 12.00				Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)				Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	20.419,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	802,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete BP Ispezionata	21.221,00 m

Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>		Totale presunte dispersioni rilevate →		0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:				

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 2
Rapporto n° 08_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONSAMPOLO		
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☒ AP/MP ☐ BP condotta ispezionata:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA COLOMBO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA S. EGIDIO (120m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GALILEI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA S. MAURO (125m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GRAMSCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
STACCO CAMPO SPORTIVO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
STACCO AGRICOLO SOL ALTO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA CRETONI (150m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CAVOUR (375m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
NUOVO P.L. FFSS	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
NUOVA CIRCONVALLAZIONE (400m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA BORA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. COLLELUNGO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
C.DA PRETAROLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco,</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 2	
Rapporto n° 08_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONSAMPOLO	
Ispezione eseguita il giorno: 30/09 + 01/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00				Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)				Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	24.234,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	1.170,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete AP/MP Ispezionata	25.404,00 m

Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 4
Rapporto n° 09_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONTEPRANDONE		
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506		Scad. Tarat: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. COLLENAVICCHIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BITOSSI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA 24 MAGGIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEI PINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA AMENDOLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MAZZINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GIOVANNI XXIII	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CROCE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEI TIGLI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA 2 GIUGNO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLA LIBERAZIONE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLA BARCA	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. SAN DONATO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
B. GO RAGNOLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. MIRAMARE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA INDIPENDENZA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate → 0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:	

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 2 Di 4
Rapporto n° 09_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONTEPRANDONE		
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506		Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027

LOC. MONTERONE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ADRIATIC	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MEDITERRANEO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
B. GO DA MONTE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MACIGNE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. ISOLA OVEST	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VERGA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SPIAGGE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA TRUENTO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA XX SETTEMBRE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MIRAVALLE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MATTEOTTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PAOLUCCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA BATTISTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA FERMI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DI VITTORIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA FOSCOLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLE ROSE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 3 Di 4
Rapporto n° 09_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONTEPRANDONE		
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della ☐ AP/MP ☒ BP condotta ispezionata:
Strumento ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 utilizzato: ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027		

VIA S. GIACOMO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA 85 STRADA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. COLLEGIOIOSO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ALFIERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
CENTRO STORICO (1860m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DON MILANI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOTT.NE OLIMPO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SABA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
CIRC. NORD	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. SAN DONATO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA S. BERNARDINO DA SIENA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. CONTI 2	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOTT.NE STRAFFERRO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. FOSSO NUOVO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. COLLEAPPESO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 4 Di 4	
Rapporto n° 09_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONTEPRANDONE	
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026		Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	45.031,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	1.860,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete BP Ispezionata	46.891,00 m

Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>		Totale presunte dispersioni rilevate →		0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:				

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 3
Rapporto n° 10_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: Monteprandone		
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. Attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA DELL'INDUSTRIA (155m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GARIBALDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA I MAGGIO (210m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MOLINO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SCOPA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
ISOLA OVEST	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
ISOLA SUD	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DELL'ARTIGIANATO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEL TERZIARIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
80 STRADA (450m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA 24 MAGGIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
CIRCONVALLAZIONE SUD	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CROCE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. S. GIACOMO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA S.M. DELLE GRAZIE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
86 STRADA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	


Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>	Totale presunte dispersioni rilevate → 0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:	

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 3	
Rapporto n° 10_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: Monteprandone	
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026		Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. Attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	
87 STRADA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. MONTERONE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
B. GO DA MARE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
B. GO DA SOLE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. MACIGNE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. SPIAGGE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
B. GO DA MONTE (150m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA FONTE VECCHIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. COLLE NAVICCHIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. MONTE TINELLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA DON MILANI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA SABA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		

Firma dell'operatore: <i>Lorenzo Grieco</i>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 3 Di 3	
Rapporto n° 10_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: Monteprandone	
Ispezione eseguita il giorno: 01-02/10/2026		Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00		Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. Attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	31.771,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	4.379,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete AP/MP Ispezionata	36.150,00 m

Firma dell'operatore:  Lorenzo Grieco	Totale presunte dispersioni rilevate → 0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:	

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 5
Rapporto n° 05_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: SPINETOLI		
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA ROSSINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA CIARULLI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA BUONARROTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DA VINCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FERMI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DEGLI ULIVI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GIOVANNI XXIII	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MARINOZZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ULPANI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DI VITTORIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VOLTATTORNI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FIOBBO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
P.ZZA LEOPARDI (76m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ORAZIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA MANZONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA GENTINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FORTE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 2 Di 5
Rapporto n° 05_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: SPINETOLI		
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

VIA CASTELLO (21m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DOMENICO (39m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
C.SO UMBERTO (94m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MARCONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA FONTE DI SOTTO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA FERRETTI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MONTECOCCIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA STRADELLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ROSSI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA NENNI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MORRICE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DE GASPERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
P.ZZA KENNEDY	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA FOSCOLO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CARDUCCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PARINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ALIGHIERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CIABATTONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 3 Di 5
Rapporto n° 05_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: SPINETOLI		
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

VIA PASCOLI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MANZONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA I MAGGIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VERGA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MORO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLE VOLTE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MICHELESSI (52m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SABBIONE (44m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA GRAMSCI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DELEDDA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA TORRIONE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VANNICOLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA RESISTENZA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA MONTE GRAPPA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DELLA LIBERTA'	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOC. FORMALE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
P.ZA MARINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PIAVE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 4 Di 5
Rapporto n° 05_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: SPINETOLI		
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☐ AP/MP ☒ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 Scad. Tarat.: 16/04/2027 ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027		

VIA TEVERE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA ARNO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DANUBIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA S. ANGELO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA STABILI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SALVADORI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA CINAGLIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VECCHI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PERGOLESI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA BELLINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA BOITO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA SPONTINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA VERDI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA PUCCINI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
LOT.NE VIA SALARIA OVEST	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	
VIA DELL'INDUSTRIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 5 Di 5	
Rapporto n° 05_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: SPINETOLI	
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026		Dalle ore: 8.00		Alle ore: 12.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata:		☐ AP/MP ☒ BP	
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat.: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	

Totale rete ispezionata con automezzo	22.642,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	326,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete BP Ispezionata	22.968,00 m

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS	P. 1 Di 2
Rapporto n° 06_2026 Cod. Imp. Distribuzione: Comune: SPINETOLI		
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR ☐ Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Scad. Tarat: 16/04/2027 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 06/07/2027

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA SCIACQUATOIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA ENFITEUSI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SCHIAVONI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA FONTE VECCHIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA SALARIA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA S. MICHELE (160m ped.)	☒ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA STRADELLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA DE GASPERI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VANNICOLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA I MAGGIO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA 8 MARZO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA 2 GIUGNO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA IV NOVEMBRE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
VIA VITTORIO EMANUELE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
LOC. ROCCABRIGNOLA	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	
ZONA INDUSTRIALE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Brezza ☐ Presenza idrocarburi ☐ Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	1
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 2 Di 2	
Rapporto n° 06_2026		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: SPINETOLI	
Ispezione eseguita il giorno: 28-30/09/2026		Dalle ore: 8.00		Alle ore: 12.00	
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP			
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED		Matr.: 24591 Matr.: 370506	
				Scad. Tarat: 16/04/2027 Scad. Tarat.: 06/07/2027	
LOC. FORMALE	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
LOC. PIEDIPRATO	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas		
VIA PALAZZI	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas	022026	

Totale rete ispezionata con automezzo	18.498,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	160,00 m
Totale tratte non accessibili	0,00 m
Totale rete AP/MP Ispezionata	18.658,00 m

Firma dell'operatore: <u>Lorenzo Grieco</u>	Totale presunte dispersioni rilevate →	1
Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:		